



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli**
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 13

Sekretariat: tel. 43 823-21-99, fax: 43 823-41-96,
centrala: 43 823-41-40, 43 823-41-48, 43 823-41-49, 43 823-26-97
www.pssezdzunskawola.pl e-mail: psse.zdzunskawola@pis.gov.pl

Nasz znak: PSSE.NSHŠHK.4710.7.19

Zduńska Wola, dnia ...*17*... stycznia 2019r.

A P E L Y N E C
URZĄD GMINY ZDUŃSKA WOLA

data: 21. 01. 2019
ilość załączników: Rkp-651-2019
podpis: M03

1. Pan Jan Mróz
2. Pan Jan Więckowski
3. Pani Ewa Brych
4. Pani Magdalena Mierzejewska
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"JAN-POL"
ul. Łaska 58A
98-220 Zduńska Wola

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
pochodzącej z wodociągu publicznego w Suchoczasach za 2018r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz. U. 2017r. poz. 1261, z późn. zm. /, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 2018r. poz. 1152 z późn. zm./ w związku z §21 ust. 1 pkt 1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017r. poz. 2294/, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z monitoringu kontrolnego i z monitoringu przeglądowego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli: Nr PSSE-OL-HŚ/N/138/01/18 z dnia 28.05.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/212/18 z dnia 16.08.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/307/18 z dnia 24.10.2018r. oraz ze sprawozdaniami z badań realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego: Nr PSSE-OL-HŚ/S/14/05/18 z dnia 23.03.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/14/11/18 z dnia 25.07.2018r., Nr 3263/08/2018/M/1 z dnia 13.09.2018r., Nr 3263/08/2018/F/1 z dnia 21.09.2018r., PSSE-OL-HŚ/S/416/02/18 z dnia 19.10.2018r. próbek wody pochodzących z wodociągu publicznego w Suchoczasach, eksploatowanego przez wspólników Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "JAN-POL" s.c. Jan Mróz, Jan Więckowski, Ewa Brych, Magdalena Mierzejewska w Zduńskiej Woli,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Suchoczasach, w zakresie przebadanych parametrów określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017r., poz. 2294/.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przeanalizował sprawozdania z badań próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Suchoczasach pobranych w dniach i oznakowanych jak niżej:

- **9 maja 2018r.** nr 17/NSHŠHK/18/01 w stacji wodociągowej w Suchoczasach, protokół pobrania Nr 17/NSHŠHK/18,
- **1 sierpnia 2018r.** nr 23/NSHŠHK/18/01 w stacji wodociągowej w Suchoczasach, protokół pobrania Nr 23/NSHŠHK/18,
- **10 października 2018r.** nr 43/NSHŠHK/18/01 w stacji wodociągowej w Suchoczasach, nr 43/NSHŠHK/18/02 z sieci wodociągowej w Klimeko Dionizów, nr 43/NSHŠHK/18/03 z sieci wodociągowej w Gminnym Przedszkolu w Ochraniewie, protokół pobrania Nr 43/NSHŠHK/18.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przeanalizował sprawozdania z badań, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego, próbek wody pobranych w dniach i oznakowanych jak niżej:

- **19 marca 2018r.** nr 191/S/HŠ w stacji wodociągowej w Suchoczasach, nr 192/S/HŠ z sieci wodociągowej w Suchoczasach (sklep spożywczy),
- **16 lipca 2018r.** nr 460/S/HŠ w stacji wodociągowej w Suchoczasach,
- **10 września 2018r.** nr 3846/09/18 w stacji wodociągowej w Suchoczasach,
- **15 października 2018r.** nr 716/S/HŠ w stacji wodociągowej w Suchoczasach, nr 717/S/HŠ z sieci wodociągowej w Klimeko Dionizów 2, nr 718/S/HŠ z sieci wodociągowej w Gminnym Przedszkolu w Ochraniewie 63.

Badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno-zdrowotne w zakresie przebadanych parametrów określone w załącznikach 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017r., poz. 2294/.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zduńskiej Woli
E. Kocioł
mgr med. Ewa Kocioł

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. Jan Mróz, Jan Więckowski, Ewa Brych, Magdalena Mierzejewska, ul. Łaska 58A, 98-220 Zduńska Wola

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Łasku, ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask